

Смоленская область,
Руднянский район, деревня
Понизовье, ул. Чибисова К.Н., 1
(место составления акта)

“ 06 ” апреля 20 18
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 02-394

Место нахождения юридического лица: 216783, Смоленская область, Руднянский район, с. Понизовье, ул. Чибисова К.Н., д.1

По адресу место фактического осуществления деятельности: 216783, Смоленская область, Руднянский район, с. Понизовье, ул. Чибисова К.Н., д.1

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области С.В. Рогутского о проведении плановой выездной проверки от 02.03.2018г. №02-394

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Администрация Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 12 ” марта 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 час.
“ 06 ” апреля 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Глава муниципального образования Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области Благина Татьяна Владимировна получила копию распоряжения и уведомлен лично 06.03.2018г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Согласовано Прокуратурой Смоленской области в Плате проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2018г., размещенного в сети Интернет общего доступа на сайте www.67.rospotrebnadzor.ru

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области – Демидова Людмила Евгеньевна; специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области - Карпицкий Петр Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал Глава муниципального образования Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области Благина Татьяна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

В ходе проведения проверки:

В период с 12.03.2018г. по 06.04.2018г. в отношении Администрации Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области проведена выездная плановая проверка, с целью выполнения ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2018 год согласованного с Прокуратурой Смоленской области.

Понизовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Руднянского района Смоленской области России. Административный центр — село Понизовье. Площадь территории сельского поселения составляет 503,34 кв.км., в состав поселения входят следующие населенные пункты: село Понизовье, деревня Абрамово, деревня Балыки, деревня Бельское, деревня Бордадины, деревня Борки, деревня Боярщина, деревня Верхние Храпуны, деревня Волоты, деревня Гломаздино, деревня Губники, деревня Губы, деревня Даровая, деревня Дюндино, деревня Зуво, деревня Ивники, деревня Каменка, деревня Козлы, деревня Коровки, деревня Коржани, деревня Кошеватка, деревня Кошевичи, деревня Клименки, деревня Кудино-Слобода, деревня Куприяново, деревня Ладыги, деревня Лапеки, деревня Левыки, деревня Лежуево, деревня Лужки, Поселок Льнозавода, деревня Неговка, деревня Нижние Храпуны, деревня Никонцы, деревня Новое Мышково, деревня Оброк, деревня Овсяная Нива, деревня Осово, деревня Пашки, деревня Печки, деревня Половино, деревня Понажево, деревня Понизовье, деревня Попара, деревня Потипы, деревня Починок, деревня Родькино, деревня Сапцы, деревня Сафроново, деревня Селечки, деревня Силуяново, деревня Ситники, деревня Суборово, деревня Сухая Поленица, деревня Скубятино, деревня Скугрево, деревня Слобода, деревня Старое Мышково, деревня Стволино, деревня Трубилово, деревня Узгорки, деревня Шарки. Численность населения 1764 человек.

Главой муниципального образования Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, на основании решения Совета депутатов от 24.09.2015г. №7, является Брагина Татьяна Владимировна.

Согласно Устава Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области к вопросам местного значения сельского поселения относятся в том числе:

- организация в границах поселения электро-, тепло - газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Согласно представленному договору № 105 от 01.01.2018г. оказание услуг по сбору, транспортировке и захоронению твердых коммунальных отходов с территории расположенной по адресу: ул. Чибисова К.Н., д.1, с. Понизовье (территория администрации Понизовского сельского поселения), осуществляет общество с ограниченной ответственностью «РудняКомУслуги». Захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется на полигоне, расположенном восточнее д. Красный двор (лицензия 067 № 00053 от 25.04.2016г).

Согласно представленному договору № 106 от 01.03.2018г. оказание услуг на территории Понизовского сельского поселения по сбору, транспортировке и захоронению твердых коммунальных отходов, осуществляет общество с ограниченной ответственностью «РудняКомУслуги». Захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется на полигоне, расположенном восточнее д. Красный двор (лицензия 067 № 00053 от 25.04.2016г).

Согласно представленному договору № 123-2018 от 01.01.2018г оказание услуг по приему отработанных люминесцентных ламп, с целью их дальнейшей переработки, осуществляет акционерное общество «Ледванс». Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, проживающих на территории Понизовского сельского поселения, производится в специально отведенном помещении администрации.

Согласно представленному договору № 16 от 09.01.2018г. оказание услуг по проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ на объектах администрации Понизовского сельского поселения, осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Дезинфектор».

Согласно Генеральному плану Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области от 05.08.2011г. № 63, вокруг промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий, санитарно-технических сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории поселения и являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитные зоны основных промышленных и коммунально-складских предприятий:

Функциональные зоны, объекты их классификация	Специализация	Местонахождение	класс	Размер СЗЗ, м	Фактическое соблюдение размеров СЗЗ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ООО «Кирпичный завод»	производство кирпича	с. Понизовье	III	300	

Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий Руднянского района:

Наименование с/х предприятия	Местоположение фермы	Количество помещений для КРС	Вместимость голов КРС	Размер СЗЗ, м
1.	2.	3.	4.	5.
КФХ «Искра»	д. Узгорки	2	200	300
КФХ «Руговечь»	д. Трубилово	1	100	100

	д. Силуяново	1	150	300
ДООО «Каспля»	д. Кошевичи	1	150	300
СПК «Заречье»	д. Борки	2	200	300

Санитарно-защитные зоны скотомогильников:

Наименование предприятия собственника	Местоположение	Размер СЗЗ, м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
1.	2.	3.
ИП КФК Васильков В.Н.	на юго-запад в 1,0 км от д. Узгорки в кустарнике	1000
КФК «Рутавечь»	на юг в 2,5 км от д. Силуяново в закустаренной местности	1000
ДООО «Каспля»	на северо-запад в 1,5 км от д. Кошевичи в зарослях кустарника	1000
СПК «Заречье»	на северо-запад в 2,0 км от д. Борки в лесном массиве	1000

Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ:

Название	Местоположение	Площадь(га)	Размер санитарно-защитной зоны(м)	% заполнения объекта
1.	2.	3.	4.	5.
Кладбище	с.Понизовье	2,00	50	-
Кладбище	д.Трубиллово	0,40	50	-
Кладбище	д.Коровки	0,05	50	-
Кладбище	д.Лужки	0,40	50	-
Кладбище	д.Пашки	0,15	50	-
Кладбище	д.Ивники	0,10	50	-
Кладбище	д.Зусво	0,30	50	-
Кладбище	д.Селечки	0,10	50	-
Кладбище	п. Льнозавод	0,15	50	-
Кладбище	д.Бельское	0,20	50	-
Кладбище	д.Понажево	0,15	50	-
Кладбище	д.Половино	0,12	50	-
Кладбище	д.Семенки	0,15	50	-
Кладбище	д.Губники	0,10	50	-
1.	2.	3.	4.	5.
Кладбище	д. Печки	0,30	50	-
Кладбище	д.Сапцы	0,10	50	-
Кладбище	д.Потипы	0,20	50	-
Кладбище	д. Коржани	0,10	50	-
Кладбище	д. Узгорки	0,10	50	-
Кладбище	д. Суборово	0,10	50	-
Кладбище	д.Бордалыны	0,10	50	-
Кладбище	д. Скугрево	0,05	50	-
Кладбище	д. Осово	0,05	50	-
Кладбище	д. Никонцы	0,15	50	-
Кладбище	д. Куд.Слобода	0,10	50	-
Кладбище	д.Губы	0,05	50	-
Кладбище	д.Овсяная Нива	0,15	50	-
Кладбище	д.Ниж. Храпуны	0,10	50	-
Кладбище	д.Гломаздино	0,15	50	-
Кладбище	д. Попары	0,20	50	-
Кладбище	д.Ситники	0,15	50	-
Кладбище	д.Оброк	0,30	50	-
Кладбище	д.Боярцино	0,30	50	-
Кладбище	д. Старое Мышково	0,30	50	-
Кладбище	д.Нов. Мышково	0,20	50	-
Кладбище	д.Тр.Слобода	0,30	50	-
Кладбище	д.Починок	0,20	50	-
Кладбище	д.Кошевичи	0,50	50	-
Кладбище	д.Кошевичи	0,15	50	-
Кладбище	д.Ладыги	0,05	50	-
Кладбище	д.Лежуево	0,10	50	-
Кладбище	д.Клименки	0,10	50	-

Кладбище	д. Вер. Храпуны	0,05	50	-
Кладбище	д. Борки	0,40	50	-
Кладбище	д. Каменка	0,10	50	-

В ходе проведения проверки Администрацией Понизовского сельского поселения представлена утвержденная Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области программа производственного контроля качества питьевой воды от 11.07.2017г.

13.03.2018г. в 12:00 час., на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 02-63 от 12.03.2018г. совместно со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в присутствии начальника ММПХК «Понизовское» был произведен отбор проб питьевой воды из водоразборной колонки по адресу: ул. Парковая, д.2, с. Понизовье, Руднянский район, Смоленская обл.

Согласно экспертному заключению №764 от 21.03.2018г. и протоколу лабораторных испытаний № 2265 от 19.03.2018г. качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки по адресу: ул. Парковая, д.2, с. Понизовье, Руднянский район, Смоленская обл., по исследованным санитарно-химическим показателям (мутность, содержание железа) **не соответствует** действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

По остальным исследованным санитарно-химическим, микробиологическим показателям **соответствует** требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Выявлены нарушения:

- **Статья 23 Закона РФ от 07.12.2011г. № 416-ФЗ РФ «О водоснабжении и водоотведении»:** Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

- **Статья 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:** Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

- **Пункт 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:** Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно Решению совета депутатов Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 16 от 30.12.2005г. объекты жилищно-коммунального хозяйства, социальной и инженерной инфраструктуры поселения, в том числе и наружные сети водопровода в том числе и водоразборная колонка по адресу: ул. Парковая, д.2, с. Понизовье, переданы в хозяйственное ведение ММПХК «Понизовское».

Организацией осуществляющей водоснабжение на территории Понизовского сельского поселения является ММПХК «Понизовское».

Ответственным лицом за осуществление производственного контроля качества питьевой воды согласно утвержденной Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области от 11.07.2017г. программе производственного является начальник ММПХК «Понизовское».

06.04.2018г. в 15-00 ч. плановая выездная проверка завершена.

Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Нарушения не выявлены

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Нарушения не выявлены

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Нарушения не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *внесена* (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *не внесена* (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - Экспертные заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области № 764 от 21.03.2018г., протокол лабораторных исследований № 2265 от 19.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: специалист-эксперт ОСН Карпицкий Петр Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава муниципального образования Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

Брагина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” апреля 20 18 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU. 710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»

Л.М. Сидоренкова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№764 от «21» марта 2018года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26.

Фактический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26.
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-63 от 12.03.2018г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2265 от 19.03.2018г.

Установлено: В исследованной пробе холодной питьевой воды мутность (по формазину) $3,6 \pm 0,4$ ЕМФ, содержание общего железа превышает гигиенический норматив в 1,33 раза. По микробиологическим показателям проба воды соответствует гигиеническим нормативам.

Заключение:

На основании гл. 4, ст. 23, п. 4 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ от 07.12.2011г качество холодной питьевой воды, отобранной из водоразборной колонки Администрации Понизовского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, расположенной по адресу: Руднянский район, с. Понизовье, ул. Парковая, д.2, по исследованным санитарно-химическим показателям (мутность, содержанию железа) **не соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным исследованным санитарно-химическим, микробиологическим показателям качество воды соответствует требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:
г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzorsm@mail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109**

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2265 от 19 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 26

3. Наименование образца (пробы): Вода из водоразборной колонки

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Смоленская область, Руднянский район, д.Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., д.1, Водоразборная колонка Руднянский район, с. Понизовье, ул. Парковая, д. 2

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.03.2018 12:00

Ф.И.О., должность: Архипова Н. В., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.03.2018 16:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Плановая проверка санитарного надзора, поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 02-63 от 12.03.2018

Проба отобрана в присутствии ведущего специалиста-эксперта ОСН Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Демидовой Л.Е. и начальника ММ ПКХ "Понизовское" Захаровой Е.И.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.1.18.2265 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868 (метод Б) Методы определения цветности

ГОСТ 31954 (метод А) Вода питьевая. Методы определения жёсткости

ГОСТ 4011 п.2 Вода питьевая. Метод определения содержания общего железа (с сульфосалициловой кислотой)

ГОСТ Р 57164 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы электронные HL-2000	H307001394	-	9188/211 от 15.08.2017	14.08.2018

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
2	Колориметр фотоэлектрический концентрационный	8600374	9301-83	5710213 от 11.09.2017	10.09.2019
3	pH-метр Марк-901	1099	-	2799/213 от 13.06.2017	12.06.2018
4	pHметр pH-211	811092	20378-00	5966/213 от 19.09.2017	18.09.2018
5	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	UEC1506005	44866-10	5711/213 от 11.09.2017	10.09.2018

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26
Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д.12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.03.2018 10:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2265					
дата начала испытаний 14.03.2018 11:00 дата выдачи результата 19.03.2018 15:48					
1	Запах при 20° С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164
2	Запах при 60° С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164
3	Привкус	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164
4	Цветность	градус	8,2±2,5	не более 20	ГОСТ 31868 (метод Б)
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	3,6±0,4	не более 2,6	ГОСТ Р 57164
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.03.2018 10:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2265					
дата начала испытаний 14.03.2018 11:00 дата выдачи результата 19.03.2018 15:48					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,25±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,2±0,9	не более 7	ГОСТ 31954 (метод А)
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,50±0,10	не более 0,3	ГОСТ 4011 п.2
Мнения и толкования:					
измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм;					
значение жесткости воды, выраженное в градусах жесткости численно равно значению выраженному в мг-экв/дм3 и/или ммоль/дм3					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.03.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2265					
дата начала испытаний 13.03.2018 17:45 дата выдачи результата 15.03.2018 10:52					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Дубовская А. А., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина